



160008220361



(2019) 国认监认字 (089) 号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4463

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-840792  
(任务编号)

产品名称：万能式断路器

型 号：GCW3-3200, GCW3-3200/4,  
GCW3-3200HU, GCW3-3200HU/4

检测机构：天津天传电控设备检测有限公司  
(国家电控配电设备质量检验检测中心)



## 安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-840792

(任务编号)

样品名称: 万能式断路器

型号规格: GCW3-3200, GCW3-3200/4,

GCW3-3200HU, GCW3-3200HU/4

商标: /

样品数量: 7 台

样品生产序号: /

收样日期: 2021 年 08 月 31 日

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 北京国电科创电器有限公司

委托人地址: 北京市北京经济技术开发区科创三街  
3 号院 1 号楼 4 层 401 室

生产者: 北京国电科创电器有限公司

生产者地址: 北京市北京经济技术开发区科创三街  
3 号院 1 号楼 4 层 401 室

生产企业: 北京国电科创电器有限公司

生产企业地址: 北京市北京经济技术开发区科创三  
街 3 号院 1 号楼 4 层 401 室

试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

GCW3-3200, GCW3-3200/4, GCW3-3200HU, GCW3-3200HU/4

Ue: AC400/690V/800V;

Ui: 1250V; Uimp: 12kV;

In: 2000A、2500A、2900A、3200A (3P、4P)、3600A、4000A (增容型) (3P):


AC400V: Ics: 80kA; Icu: 100kA; Icw: 80kA/1s;

AC690V: Ics: 65kA; Icu: 65kA; Icw: 65kA/1s;

HU 型: AC800V: Ics: 50kA; Icu: 50kA; Icw: 50kA/1s;


H 型: AC800V: Ics: 65kA; Icu: 65kA; Icw: 65kA/1s;

过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B 类; 极数: 3P、4P

主检: 王玉华 签名: 


日期:

2021-11-09

审核: 王静 签名: 

日期:

2021-12-03

签发: 张春香 签名: 

日期:

2021-12-03

天津天传电控设备检测有限公司

(检测机构名称、盖章)

2021 年 12 月 03 日

检验检测专用章

备注 变更详细内容见附表 1