



160008220361



(2019) 国认监认字 (089) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-840796
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: GCM6HU-250

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司
(国家电控配电设备质量监督检验中心)



安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-840796

(任务编号)

样品名称: 塑料外壳式断路器

型号规格: GCM6HU-250

商标: /

样品数量: 3 台

样品生产序号: /

收样日期: 2021 年 08 月 31 日

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 北京国电科创电器有限公司

委托人地址: 北京市北京经济技术开发区科创三街
3 号院 1 号楼 4 层 401 室

生产者: 北京国电科创电器有限公司

生产者地址: 北京市北京经济技术开发区科创三街
3 号院 1 号楼 4 层 401 室

生产企业: 北京国电科创电器有限公司

生产企业地址: 北京市北京经济技术开发区科创三
街 3 号院 1 号楼 4 层 401 室

试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

GCM6HU-250

Uimp: 8kV; Ui: 1140V; Ue: AC690V/800V/1000V;

In: 63A、80A、100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A;

L 型: AC800V: Ics: 20kA、Icu: 30kA;


M 型: AC690V: Ics: 35kA、Icu: 35kA; AC800V: Ics: 23kA、Icu: 36.5kA; AC1000V:

Ics: 12kA、Icu: 12kA;

H 型: AC800V: Ics: 36.5kA、Icu: 40kA;


过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类;

极数: 3P、4P(3 个保护极, N 极可开闭)。

主检: 王玉华 签名: 


日期:

2021-11-10

审核: 王静 签名: 

日期:

2021-11-19

签发: 张春香 签名: 

日期:

2021-11-19

天津天传电控设备检测有限公司

(检测机构名称、盖章)

2021 年 11 月 19 日

检验检测专用章

备注 变更详细内容见附表 1